



Ул. 10 август 46. tel:037/ 3552-155;
Александровац

Свим заинтересованим лицима за
ЈНВВ 1.1.8 05/2018
Полиетиленске водоводне цеви

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), Комисија за јавну набавку даје одговор на питање потенцијалног понуђача, у вези конкурсне документације за јавну набавку ЈНВВ 1.1.8 05/2018 Полиетиленске водоводне цеви

Као доказ о испуњености услова тражи се извештај о испитивању густине полимера (полиетилена) према стандарду 1183-2

Питање :

Да ли може да се достави извештај о испитивању густине полимера према стандарду 1183-1 ?

Odgovor : Може и standard 1183-1 jer odgovara gustini polimera (polietilena)

Одговор :

Може и стандард 1183-1 јер одговара густина полимера (полиетилена)

Одговор ће бити објављен на Порталу јавних набавки и нашој интернет страници, а све у складу са чланом 63.ЗЈН.

Комисија за ЈНВВ 1.1.8 05/2018