



Ул. 10 август 46. тел: 037/ 3552-303; факс: 3552-155
Број ЈНБВ 07/2019 од 11.09.2019. године
Заводни број:3977 од 04.10..2019.године

Свим заинтересованим лицима
за ЈНБВ број 07/2019
Набавка материјала за одржавање
водовода и канализације

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), Комисија за предметну јавну набавку даје одговор на питање заинтересованог лица постављеног дана 04.10.2019. године у вези конкурсне документације за јавну набавку ЈНБВ 07/2019- Набавка материјала за одржавање водовода и канализације

Питање :

1) У делу ливеногвоздени поклопци (позиција 10,11 и 12) да ли се наведени пречник тражених поклопаца од \varnothing 600 мм односи на укупан спољни или светли отвор рама шахте .

Одговор:

Односи се на светли отвор рама шахте

Питање:

-Колико тачно износи висина дела рама за монтажу тражених поклопаца код сваке од тражених носивости (150 kN, 250 kN i 400kN)

Одговор :

Од 6 цм до 12 цм

2) Ливеногвоздене огрлице (позиција 42,43 и 44)

Питање:

-да ли је потребно понудити моделе са или без вентила на самој огрлици

Одговор :

Без вентила

3) Редуцир притиска (позиција 45)

Питање:

-колико тачно износе улазне и излазне вредности на траженом производу

Одговор:

Улаз већи од 10 бари , излаз мањи од 60 бари

Питање:

-Који начин везивања на мрежу је тражен код овог регулационог уређаја

Одговор:

Начин везивања је фланшом или прирубницом

Комисија за ЈНБВ 07/2019